


認 定 証

国住指第 4858 号
平成 27 年 7 月 8 日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 二俣 一登 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0158
2. 認定をした構造方法等の名称
流量調整型生物ろ過循環方式 NSE 型 / 14～50 人槽 / 合併処理浄化槽 / 汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。


認定書

石川県白山市相木町383番地
ニッコー株式会社
代表取締役社長 三谷 明子

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成29年7月31日

国土交通省北陸地方整備局長
小 俣 篤



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地 及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象 人員(人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
4-17-H-001	ニッコー小規模浄化槽 NSE-14型	埼玉県行田市藤原町1-21-1 ニッコー株式会社	建築基準法第68条 の25第1項の規定 に基づき、同法施 行令第35条第1項 の規定に適合する 流量調整型生物ろ 過循環方式	14	2.8
4-17-H-001-1	ニッコー小規模浄化槽 NSE-16型	茨城県北茨城市磯原町上相田1099-46 日東電気株式会社 磯原工場		16	3.2
4-17-H-001-2	ニッコー小規模浄化槽 NSE-18型	宮城県栗原市金成大平13-38 エコロ・プラント株式会社 宮城工場		18	3.6
4-17-H-001-3	ニッコー小規模浄化槽 NSE-21型	栃木県下野市中大領308-2 株式会社前田工業		21	4.2
4-17-H-001-4	ニッコー小規模浄化槽 NSE-25型			25	5.0
4-17-H-001-5	ニッコー小規模浄化槽 NSE-30型			30	6.0


2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04512
平成29年 6月 2日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 三谷 明子 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

型01Cad0a0304512

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類 合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容

NSE-30型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。